



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области  
Почтовый адрес: ул. Город Волк, 11, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефоны: Приёмная (863) 240-63-08 Канцелярия/Факс (863) 244-27-85 <http://www.gp.rstovsk.donpac.ru> E-mail: [gp.rstovsk\\_rnd@mail.ru](mailto:gp.rstovsk_rnd@mail.ru)  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО МОРОЗОВСКОМУ РАЙОНУ  
ул. Ленина, 167, г. Морозовск, 347210, телефон, факс: (86384) 2-18-95 <http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: [64gpn\\_rnd@mail.ru](mailto:64gpn_rnd@mail.ru)  
Единый номер «Телефона доверия» (863) 239-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ № 18/1/1**

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*МБОУ Александровская СОШ*

*Директору МБОУ Александровская СОШ*

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности и имущества и т.п.)

*Сулименко Светлане Леонидовне*

Вид государственного надзора – *Федеральный государственный пожарный надзор*

Во исполнении распоряжения главного государственного инспектора Морозовского р-на по пожарному надзору Макаренко И.К. № 18 от «25» января 2021 года, ст. 6 ФЗ от 21. 12. 1994 г. № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. « 01 » 03 2021 г. по 11 час. 00 мин. « 29 » 03 2021 года.

Проведена *плановая / выездная* проверка *Начальником ОНДиПР по Морозовскому району*

*УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области, майором внутренней службы И.К. Макаренко*

*МБОУ Александровская СОШ по адресу: Ростовская область, Морозовский район, х. Александров, ул. Центральная, 11 А*

*(Объект надзора отнесен к категории высокого риска)*

(должность, звание, государственного(ых) инспектора (ов) по пожарному надзору фамилия(и), инициалы проводившего(их) мероприятия по надзору,

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Директор МБОУ Александровская СОШ Сулименко С.Л.*

(указывается должности, Ф.И.О. лиц участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не выполнены требования нормативного документа по пожарной безопасности – ГОСТ Р 12.4.026-2001 от 01.01.2001 г. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» - не размещены знаки пожарной безопасности в местах размещения огнетушителей (не везде) в соответствии с Приложением К. (обязательное) «Знаки пожарной безопасности» таблица Г.1 - знак кода - F04 «Огнетушитель»	№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. №123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 36 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации 36. Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. ГОСТ Р 12.4.026-2001 от 01.01.2001 г. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»	01.04.2022 г.	
2	На объекте защиты не заведен единый журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	№69-ФЗ от 21.12.94 г. №123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 54; 60; 48; 50; 43 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.04.2022 г.	

		<p>противопожарного режима в Российской Федерации п. 54 Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>п. 60 Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>п. 48 Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>п. 50. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>п. 43. Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>		
3	Не выполнены требования нормативного документа по пожарной безопасности – ГОСТ Р 12.4.026-2001 от 01.01.2001 г. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» - не размещен знак пожарной безопасности на пути эвакуации, у выходов из здания в соответствии с Приложением Г. (обязательное) «Запрещающие знаки» таблица Г.1 - знак кода - Р12 «Запрещается загромождать проходы и (или) складировать»	<p>№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. №123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 36 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» 36. Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. ГОСТ Р 12.4.026-2001 от 01.01.2001 г. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»</p>	01.04.2022 г.	
4	Не выполнены требования нормативного документа по пожарной безопасности – ГОСТ Р 12.4.026-2001 от 01.01.2001 г. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» - не размещен знак пожарной безопасности в местах нахождения ручного пуска установок пожарной сигнализации в местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги в соответствии с Приложением Ж. (обязательное) «Знаки пожарной безопасности» таблица Ж.1 - знак кода - F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»	<p>№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. № 123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 36 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» 36. Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. ГОСТ Р 12.4.026-2001 от 01.01.2001 г. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»</p>	01.04.2022 г.	
5	Допускается использование подвального этажа (подполья) СОШ для хранения мебели и других горючих предметов	<p>№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. №123-ФЗ от 22.07.08 г. абз. Б п. 16 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» Запрещается использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов</p>	01.04.2022 г.	
6	Не выполнена переработка декларации пожарной безопасности на объект защиты	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 1 ст. 64 «Требования к декларации пожарной безопасности»: - Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, сооружения, производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о</p>	01.04.2022 г.	

		ние экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1. Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности"	
7	Руководитель организации не обеспечил своевременное обслуживание источников наружного пожарного водоснабжения находящихся на территории СОШ с привлечением работников службы пожаротушения – ПЧ с периодичностью не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. №123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 48 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	01.04.2022 г.
8	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год с привлечением организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности в соответствии с приложением к ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»	ст. 37 № 69-ФЗ от 21.12.1994 №123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 43 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации 43. Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. п. 4 приложения ПП РФ № 1225 от 30.12.2011 г. 4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ	01.04.2022 г.
9	В месте устройства источника наружного противопожарного водоснабжения – пожарного водоема не установлен соответствующий указатель (объемный со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации)	№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. №123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 48 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. п. 8.6 СП 8.13130.2009 У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.	01.04.2022 г.
10	Отсутствуют (не предусмотрено) эвакуационное освещение в части устройства светящихся знаков пожарной безопасности обозначающих «запасной выход» перед дверьми, ведущими непосредственно наружу под лестничным маршем из здания СОШ (данные знаки должны находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения)	№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. №123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 36, 37 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации 36. Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. 37. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	01.04.2022 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридиче-

